

כ"ז שבט תשפ"ד

06 בפברואר 2024

שאלות הבהרה - שדרוג מט"ש - בית אל - מכרז פומבי 28.2023

מס'	שם מסמך	עמ'	שם פרק	מס' סעיף / תיאור סעיף	שאלה	תשובה
1	מסמכי המכרז	120	מסמך - 6.05 מסמכי החוזה / בטיחות	ג'6	היות ומדובר בעבודות שדרוג המט"ש בפחות מ-50 עובדים בו זמנית - לא נדרש ממנה בטיחות אלא רק מנהל עבודה. מבקשים לעדכן בהתאם סעיף זה (מופיע גם בעמ' 55 סעיף 400.14 ב').	לא חייב להיות ממנה בשטח,
2	מסמכי המכרז	65	חלק 4 - מפרטים מיוחדים	401.01 כללי - נתוני תכנון	כל כמה זמן ובמשך כמה זמן מגיעים למט"ש ערכי שפכים הגבוהים ב-20%?	נדיר, לצרכי תכנון פעם עד 4 פעמים בשנה למשך 12 שעות,
3	מסמכי המכרז	67	חלק 4 - מפרטים מיוחדים	401.02 התכנון הנדרש (מנחה)	האם קבלן יכול לסדר מחיצות בצורה אחרת בתאי בוצה ואיגום קולחים?	כן, על פי חישוב ובאישור המתכנן
4	מסמכי המכרז	65	חלק 4 - מפרטים מיוחדים	401.01 כללי - נתוני תכנון	רשום "הקולחים שיופקו יהיו באיכות שניונית באמצעות ניטריפיקציה דה ניטריפיקציה", אך בהמשך בחוברת המכרז מתייחסים רק לסלקטור וראקטורים אירוביים - ללא דניטריפיקציה. מבקשים הבהרה בנושא.	לא נדרשת ניטריפיקציה/דה ניטריפיקציה
5	מסמכי המכרז	8	טופס הצעת המחיר	"בגין תפעול ואחזקה בתקופת הבדק, הזוכה לא יהיה זכאי לתמורה נוספת על התמורה בגין שדרוג והרחבת המט"ש".	מבקשים לקבל תמורה בגין שנת הבדק בהתאם למנגנון התשלום בתקופת אחזקה וההפעלה (מבנה 2).	אין שינוי במכרז
6	מסמכי המכרז			היתרי הקמה ושדרוג המט"ש	באחריות ועל חשבון מי קבלת היתרים לבנייה (הקמה ושדרוג המט"ש).	אין צורך בהיתרי בניה
7	מסמכי המכרז	8	טופס הצעת המחיר	טופס הצעת המחיר	מבוקש כי התפעול והתחזוקה יוצמדו למדד המחירים לצרכן.	ההצמדה היא לתפוקות התעשייה מאחר וזה נראה יותר מתאים, אנרגיה וכול' אין שינוי ממכרז
8	מסמכי המכרז	10	ההצעה	2.2	האם המועד תחילת העבודה מניח כי קיים היתר בניה המטופל על ידי המזמין?	אין צורך בהיתר בניה, תחילת עבודות מיידית

מס'	שם מסמך	עמ'	שם פרק	מס' סעיף / תיאור סעיף	שאלה	תשובה
9	מסמכי המכרז	14		7.3	מבוקש להוסיף את המילה כימיקלים לאחר חשמל במשפט הראשון שכן עומד בסתירה להוראות אחרות במכרז	מקובל
10	מסמכי המכרז	16		11.1 קבלן משנה	האם המציע נדרש לב-1 או ב-2 (יש לתקן עומד בסתירה לסעיף ח להסכם עמ' 118	ב'1 לפחות או על פי ההצעה אם גבוהה יותר מהמותר ב-1
11	מסמכי המכרז	64		400.37	נודה על קבלת דרישות השמירה על מנת לתמחר את המושא כבר בעת זו.	לפי הכתוב בפרוטוקול סיור קבלנים סעיף 6.4 - 6.5
12	מסמכי המכרז	100		413.03	יש לתקן טעות דפוס במילה שבר, מבוקש כי יוגדר שתחזוקת שבר ככל שאינה נובעת מרשלנות של הקבלן תחול על המזמין.	יש לתקן במקום שבר – שבר, דעתי אפשר להוסיף ככל שלא באשמת או רשלנות המתחזק
13	מסמכי המכרז	108		7.14	ממתי מתחילים למנות את השנה הראשונה מבין ה-15 לתפעול מתום שנת הבדק או כולל?	מתום שנת ההפעלה הראשונה [בדק] שהיא כללונה שמחיר ביצוע השדרוג
14	מסמכי המכרז	132		ב	מבוקש כי תהיה הגדרת כוח עליון לרבות מצב מלחמה מגיפה ואסון טבע	כפי המופיע במכרז
15	מסמכי המכרז	134		ח	מבוקש כי סעיף זה יוסר ממסמכי המכרז או ישונה כך שיקבע מנגנון שיאפשר למציע להגיע להסכמות עם המזמין בטרם הקיזוז מבוצע	אין שינוי ממכרז
16	מסמכי המכרז	134		ט	מבוקש כי ההלוואה תוחזר בתנאי ריבית רגילים לפי ריבית חשכ"ל או ריבית פריים + 1.5%	אין שינוי בסעיף זה
17	מסמכי המכרז	135		א.23	מבוקש שהאחריות תהיה בגין נזקים ישירים בקשר עם מעשה או מחדל של הקבלן וכי האחריות תוגבל ל-100% מהיקף ההתקשרות	אין שינוי בסעיף זה
18					מבוקש כי במידה ובמהלך עבודת החפירה תתגלה קרקע מזוהמת היא תפונה לאתר מורשה במנגנון +COST	מיותר, כמעט לא חופרים, וגם, קרקעות מזוהמות הן במקום שהוא מפעל עם חומרים כימיים, לא המקום, אבל לא מתנגד
19	טופס הצעת מחיר			א	מבוקש כי המכרז לא יהיה מכרז הנחה וניתן יהיה להציע הנחה או תוספת ביחס לאומדן	אין שינוי
20	כללי				מבקשים לאפשר דחייה במועד ההגשה של ארבעה שבועות - ל-07.03 למכרז זה לצורך התארגנות מיטבית (וזאת בשל מצב החירום במדינה המשפיע על היקפי כ"א (צמצום במחלקת רכש והנדסה) ובקבלת מענה מספקי משנה.	אושרה הארכה הגשה ב-14 יום

מס'	שם מסמך	עמ'	שם פרק	מס' סעיף / תיאור סעיף	שאלה	תשובה
21	מסמכי המכרז	132/54		19/400.11 א'	מבקשים להאריך את מועד ביצוע הפרויקט ל-18 חודשים לאור זמני אספקת הציוד הנדרש לביצוע תקופת ההקמה	אין סיבה להאריך
22	מסמכי המכרז	9			מבקשים להקטין את סכום הפיצויים הקבועים מראש ליום פיגור ל-500 ש"ח ולהגבילם ל-60 יום	הפיצויים המוצעים סבירים אפילו נמוכים
23	מסמכי המכרז	133		21 ב'	מבקשים להצמיד את המחירים המוצעים בפרויקט למדד המחירים לצרכן	אין הצמדה לעבודות המט"ש, הצמדה אך ורק לתחזוקה
24	מסמכי המכרז	133		21 - התמורה תנאי תשלום	מתבקש להבהיר מהם תנאי התשלום מרגע אישור המפקח (שוטף + ?)	תנאי תשלום שוטף + 70 יום
25	מסמכי המכרז	134		22 א'	ברור למועצה כי הקבלן מתמחר את העבודה בשלמותה ולא בחלקים מה שיגרום להצעת מחיר גבוה יותר באופן כולל ולכן מבוקש למחוק "המועצה תהיה רשאית להקטין את היקף ביצוע העבודה על פי שיקול דעתה"	כפי המופיע במסמכי המכרז
26	מסמכי המכרז	64	חלק 4 מפרטים מיוחדים	400.38	נבקש למחוק את הסעיף ולכתוב הוראות הביטוח הינן בהתאם למסמך 6.10 המצורף להסכם זה	לא מקובל
27	מסמכי המכרז	123	מסמך - 6.05 מסמכי החוזה	סעיף 23 אחריות	נבקש להוסיף סעיף מגבלת אחריות בנוסח המוצע להלן: "מובהר ומוסכם כי חבות הקבלן ואחריותו בכל מקום בו נושא הקבלן באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם ולמשך כל הסכם זה לרבות נספחיו כפופה לתנאים המצטברים דלהלן: (1) התקבל פס"ד חלוט (2) המועצה הודיעה לקבלן על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע לה על כך ואפשרה לקבלן לנהל את ההגנה ולא התפשרה בשמו ובמקומו ו/או ללא אישורו של הקבלן מראש ובכתב (3) בשום מקרה הקבלן לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים טהורים. על אף האמור בסעיף זה, ועל אף כל הוראה אחרת בהסכם זה, מוסכם בזאת מפורשות כי אחריות הקבלן והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא הקבלן על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על 100% מהיקף העבודות והמועצה פוטרת את הקבלן ומוותרת בזאת על כל תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל. הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם ו/או ביטולו.	כפי המופיע במסמכי המכרז

מס'	שם מסמך	עמ'	שם פרק	מס' סעיף / תיאור סעיף	שאלה	תשובה
28	מסמכי המכרז	145	מסמך 6.10 - אישור עריכת ביטוח - נספח ביטוח		נבקש לשנות את הכותרת: "אישור על עריכת ביטוח" המסמך המצ"ב אינו אישור עריכת ביטוח אלא נספח ביטוח - הוראות ביטוח.	מקובל
29	מסמכי המכרז	145	מסמך 6.10 - אישור עריכת ביטוח - נספח ביטוח		מבקש האישור - נבקש למחוק את המלל: , ו/או תאגידים ו/או חברות... עובדיהם". לחילופין - נבקש לציין שם, ח.פ. וכתובת של כל הגופים המפורטים.	לא מקובל
30	מסמכי המכרז	145	מסמך 6.10 - אישור עריכת ביטוח - נספח ביטוח		<p>1. סעיף 1</p> <p>א. שורה 2 - נבקש למחוק את המלל: "מתן האישור ל".</p> <p>ב. שורה 2 - נבקש למחוק את המלל: "למסירה הסופית" ולכתוב: "לסיום ביצוע".</p> <p>ג. שורה 3 - נבקש למחוק את המלל: "ויציאת המבוטח... מאתר העבודות". הבהרה - תקופת הביטוח בפוליסת ביטוח עבודות קבלניות הינה ממועד הצבת ציוד באתר העבודות ו/או תחילת ביצוע העבודות, המקודם מבניהם ועד סיום העבודות בפועל.</p> <p>ד. שורה 5-7 - נבקש למחוק את המלל: "לפי העניין: ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי.... אבדן תוצאתי". הבהרה - דרישות הביטוח לתקופת ההקמה התאם לאישור הביטוח שצורף הינן ביטוח עבודות קבלניות, אחריות מקצועית וחבות מוצר. נציין כי ביטוח חבות מוצר אינו רלוונטי לשלב ההקמה מכיוון שאין "מוצר" ו/או עבודות שנמסרו לכן אין משמעות לביטוח זה למעט עלויות על המציע. כל הביטוחים שפורטו בסוגריים ואשר נדרש למחוק אותם, אינם רלוונטיים לשלב ההקמה.</p>	<p>סעיף 1 א' - מקובל</p> <p>סעיף 1 ב' - לא מקובל</p> <p>סעיף 1 ג' - לא מקובל</p> <p>סעיף 1 ד' - מקובל</p>

מס'	שם מסמך	עמ'	שם פרק	מס' סעיף / תיאור סעיף	שאלה	תשובה
31	מסמכי המכרז	145	מסמך 6.10 - אישור עריכת ביטוח - נספח ביטוח		סעיף 2 - שורה 4 - 7 - נבקש למחוק את המלל: " (לפי העניין: אבדן תוצאתי)".	מקובל
32	מסמכי המכרז	145	מסמך 6.10 - אישור עריכת ביטוח - נספח ביטוח		סעיף 3.1.1 - א. שורה 1- נבקש למחוק את המלל: " בין היתר". ב. שורה 2 - נבקש למחוק את המלל: "או כמוטב לתגמולי הביטוח" ולכתוב: " ואשר קשור בביצוע העבודות, למעט אחריותם המקצועית של מהנדסים, מפקחים, מודדים, יועצים, מנהלים מתכננים, אדריכלים וכו".	לא מקובל
33	מסמכי המכרז	145	מסמך 6.10 - אישור עריכת ביטוח - נספח ביטוח		סעיף 3.1.2 - נבקש למחוק את המלל: "והזכות לניהול משא ומתן". כמו כן, נבקש למחוק את המלל: "זאת בהתאם להתקדמות המבוטח בשיקום האבדן או הנזק בניכוי סכום ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה". מעבר למחיקות נבקש אחת משתי החלופות הבאות: א. ניתן לבקש למחוק את הסעיף במלואו, שכן הזוכה הינו הגוף אשר עורך את הפוליסה הקבלנית. ב. במידה ולא נמחק, נבקש לציין בסוף הסעיף: "הוראות סעיף זה מתייחסות לתגמולי הביטוח בגין הרחבת רכוש סמוך ו/או רכוש עליו עובדים במסגרת פרק א' - רכוש בלבד".	לא מקובל
34	מסמכי המכרז	145	מסמך 6.10 - אישור עריכת ביטוח - נספח ביטוח		סעיף 3.1.3 - לאחר המלל: "אי תשלום פרמיה" נבקש להוסיף את המלל: "או מרמה".	מקובל
35	מסמכי המכרז	145	מסמך 6.10 - אישור עריכת ביטוח - נספח ביטוח		סעיף 3.1.4 - שורה 1- נבקש למחוק את המלל: "מכל סיבה שהיא". כמו כן, בסוף הסעיף, נבקש להוסיף את המלל: "בכפוף לאישור המבטחת".	לא מקובל
36	מסמכי המכרז	145	מסמך 6.10 - אישור עריכת ביטוח - נספח ביטוח		סעיף 3.2 - ביטוח אחריות מקצועית - - שורה 2- לאחר המלל: "מצד המבוטח ו/או" יש להוסיף את המלל: "ובגין".	מקובל

תשובה	שאלה	מס' סעיף / תיאור סעיף	שם פרק	עמ'	שם מסמך	מס'
א. מקובל ב. לא מקובל	סעיף 3.4 – ביטוח כל הסיכונים א. לאחר המלל: "ביטוח כל הסיכונים - נבקש להוסיף את המלל: "ו/או אש מורחב". ב. שורה 2 - יש למחוק את המלל: "או מטעם המבוטח עבור המבוטח".		מסמך 6.10 - אישור עריכת ביטוח - נספח ביטוח	145	מסמכי המכרז	37
א. מקובל ב. מקובל ג. מחיקת המלל ו/או המפקח/מנהל הפרויקט לא מקובלת	2. סעיף 3.6 - ביטוחי רכב א. סעיף 3.6.1 - בסוף הסעיף, נבקש להוסיף את המלל: "וסה"כ לתקופה". ב. סעיף 3.6.3 - לאחר המלל: "הנדסי כבד" נבקש להוסיף את המלל: "וסה"כ לתקופה". בהמשך יש למחוק את המלל: "ו/או המפקח/מנהל הפרויקט".		מסמך 6.10 - אישור עריכת ביטוח - נספח ביטוח	145	מסמכי המכרז	38
לא מקובל למעט מחיקת המילה: "פיצוי" אשר מקובלת	סעיף 3.7 - שורה 2 - נבקש למחוק את המלל: "ו/או המפקח/מנהל הפרויקט". בהמשך יש למחוק את המלל: "פיצוי או".		מסמך 6.10 - אישור עריכת ביטוח - נספח ביטוח	145	מסמכי המכרז	39
מקובל	סעיף 3.8 - לאחר המלל: "מתנאי ביט" יש להוסיף את המלל: "ו/או נוסח יועץ".		מסמך 6.10 - אישור עריכת ביטוח - נספח ביטוח	145	מסמכי המכרז	40
לא מקובל	סעיף 3.9 - נבקש למחוק את הסעיף.		מסמך 6.10 - אישור עריכת ביטוח - נספח ביטוח	145	מסמכי המכרז	41
א. סעיף 3.10 - לא מקובל ב. סעיף 3.10 - לא מקובל ג. סעיף 3.10 - לא מקובל	3. סעיף 3.10 - א. שורה 1- בתחילת הסעיף, יש להוסיף את המלל: "בהתייחס לביטוחי רכוש". ב. שורה 1- נבקש למחוק את המלל: "וכלפי הבאים מטעמים". ג. שורה 2- יש למחוק את המלל: "והגורמים".		מסמך 6.10 - אישור עריכת ביטוח - נספח ביטוח	145	מסמכי המכרז	42

תשובה	שאלה	מס' סעיף / תיאור סעיף	שם פרק	עמ'	שם מסמך	מס'
סעיף 3.10 – ד לא מקובל	ד. בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: "לעניין פוליסת העבודות הקבלניות, ויתור על זכות התחלוף לא יחול כלפי מפקחים, מנהל פרויקט, מנהלים, יועצים בגין אחריותם המקצועית".					
מקובל	4. סעיף 3.11 – נבקש למחוק את המלל: "פיהן" ולכתוב: "על פי הפוליסות הנערכות על ידי המבוטח".		מסמך 6.10 - אישור עריכת ביטוח - נספח ביטוח	145	מסמכי המכרז	43
סעיף 4 – א' לא מקובל, לחלופין ניתן לציין במקום את המילים: "תוך זמן סביר מיום היוודע לו" סעיף 6 א' מקובל	5. סעיף 4 - א. שורה 1 - נבקש למחוק את המילה: "מיד". ב. בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: "ככל שאין בכך כדי לפגוע באינטרס המבוטח". 6. סעיף 6 א. שורה 2 – יש למחוק את המלל: "7 ימים ממועד החתימה על הסכם זה ובכל מקרה". ב. שורה 7 – יש למחוק את המלל: "ו/או על פי כל דין". ג. שורה 8 – בסוף השורה, יש להוסיף את המלל: "במחיקת כל התנאים המסחריים".		מסמך 6.10 - אישור עריכת ביטוח - נספח ביטוח	145	מסמכי המכרז	44
סעיף 9 א' לא מקובל ב' לא מקובל ג' לא מקובל ד' לא מקובל ה' מקובל	7. סעיף 9 א. שורה 1- יש למחוק את המלל: "ו/או את הבאים מטעמים". ב. שורה 4 – יש למחוק את המלל: "ו/או מי מטעם ו/או עבור המבוטח". ג. שורה 6 – יש למחוק את המלל: "וכן מאחריות לאבדן או נזק". ד. שורה 7 – יש למחוק את המלל: "בין אם נערכו ע לידי המבוטח ובין אם לאו". ה. שורה 10 -לאחר המלל: "כל הסיכונים" יש להוסיף את המלל: "ו/או אש מורחב".		מסמך 6.10 - אישור עריכת ביטוח - נספח ביטוח	145	מסמכי המכרז	45

מס'	שם מסמך	עמ'	שם פרק	מס' סעיף / תיאור סעיף	שאלה	תשובה
47	מסמכי המכרז	145	מסמך 6.10 - אישור עריכת ביטוח - נספח ביטוח		סעיף 10 - יש למחוק את הסעיף.	לא מקובל
46	מסמכי המכרז	145	מסמך 6.10 - אישור עריכת ביטוח - נספח ביטוח		סעיף 11 : א. שורה 2- יש למחוק את המלל: "את הביטוחים המפורטים... בשינויים המחייבים" ולכתוב: "ביטוחים נאותים". ב. שורה 3 – יש למחוק את המלל: "או לחילופין לכלול אותם.. המבוטח". ג. בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: "וזאת בהתאם לשיקול הדעת של המבוטח".	סעיף 11 לא מקובל ב' לא מקובל ג' לא מקובל
49	מסמכי המכרז	145	מסמך 6.10 - אישור עריכת ביטוח - נספח ביטוח		סעיף 15 - בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: " על אף האמור, אי המצאת אישורי הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא לאחר שפנה מבקש האישור למבוטח בבקשה לקבלת אישורי הביטוח והמבוטח לא פעל להמצאתם תוך 10 ימי עסקים מיום הבקשה".	מקובל
50	מסמכי המכרז	145	מסמך 6.10 - אישור עריכת ביטוח - נספח ביטוח		נבקש יש להוסיף את הסעיפים להלן: ביטוחי מבקש האישור: לא יאוחר ממועד ההתקשרות ולמשך כל תקופת ההסכם, לרבות תקופת העבודות ו/או תקופת התחזוקה והתפעול, מתחייב מבקש האישור לערוך ולקיים, בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו, באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, את הביטוחים המפורטים להלן: א. פוליסת ביטוח "אש מורחב" ו/או "כל הסיכונים" לרכוש לרבות שבר מיכני, למבנים ומתקנים על כל מערכותיהם וצמודותיהם, לרבות המט"ש, למלאים ולתכולה מכל סוג ותיאור הנמצאים בשטח ביצוע העבודות ומתן השירותים ובסביבתם, במלוא ערכי כינונו, מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים סיכוני אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, שבר זכוכית, פגיעה ע"י כלי רכב/טיס, פרעות, שביתות, נזק בזדון ופריצה, גניבה ושוד.	לא מקובל

תשובה	שאלה	מס' סעיף / תיאור סעיף	שם פרק	עמ'	שם מסמך	מס'
	<p>ב. פוליסה לביטוח אבדן תוצאתי המבטח אבדן הכנסות למבקש האישור עקב נזק לרכוש המבוטח על פי סעיף 16א' לעיל למשך תקופת שיפוי שלא תפחת מ-24 חודשים. מבקש האישור רשאי שלא לערוך ביטוח אבדן תוצאתי לעיל, בחלקו או במלואו, אולם במקרה כזה יחול הפטור האמור בסעיף 16ד' להלן כאילו נערך הביטוח במלואו.</p> <p>ג. הביטוחים המפורטים בסעיפים 16א'-16ב' לעיל יכללו סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת המבוטח ו/או מי מטעמו, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.</p> <p>ד. מבקש האישור מצהיר כי הוא פוטר את המבוטח את ומי מטעמו, מכל אחריות לנזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו (או היה זכאי אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה ו/או החלתו של סעיף ביטוח חסר בפוליסות ו/או אי מילוי הוראות הפוליסות) על פי הביטוחים שהתחייב לערוך כמפורט לעיל. הפטור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.</p> <p>ה. מוסכם כי ככל והאתר ו/או המבנים ו/או הרכוש כאמור בהסכם זה אשר בהם ניתנים השירותים ו/או מבוצעות העבודות נשוא הסכם זה נועדו לשימוש ו/או לשכירות ו/או לרשות של משתמשים ו/או ברי רשות מטעם מבקש האישור ו/או צדדים שלישיים הפועלים עם מבקש האישור ו/או ברשות בעלי זכויות נוספים ובין היתר מלווים, בעלי קרקע ו/או בעלי רשויות, בעלי תשתיות וכו', מבקש האישור יקבל הסכמת האמורים לעיל להחלת סעיף זה לטובת המבוטח ו/או מי מטעמו, גם לגבי נזק לרכוש ו/או אובדן רווחים של האמורים לעיל".</p>					
לא מקובל	<p>גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור - יש למחוק את המלל: "תאגידיים... ו/או עובדיהם". לחילופין, יש לציין שם, ח.פ. וכתובת של המבוקשים.</p>		נספח 1 X' - אישור ביטוח עבודות	149	מסמכי המכרז	50
לא מקובל	<p>שם המבוטח - יש למחוק את המלל: "או קבלנים ו/או קבלני משנה... ועובדיהם</p>		נספח 1 X' - אישור ביטוח עבודות	149	מסמכי המכרז	51

מס'	שם מסמך	עמ'	שם פרק	מס' סעיף / תיאור סעיף	שאלה	תשובה
52	מסמכי המכרז	149	נספח 1' X - אישור ביטוח עבודות	פוליסת עבודות קבלניות - פרק א' - א. קודים - (1) קוד 317 - יש להוסיף את המלל: " למעט יועצים, מהנדסים, מתכננים, מודדים, מפקחים, מנהלים וכו' בגין אחריותם המקצועית". (2) קוד 324 - יש למחוק. ב. הרחבות (1) הרחבת רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים - יש לאחד כהרחבה אחת. (2) הוצאות תכנון ופיקוח - יש למחוק את ההרחבה. (3) שכ"ט אדריכלים ומומחים - יש למחוק את המלל: "מיני ולכתוב: "מקסימום, הנמוך מבניהם". (4) נזק ישיר מתכנון לקוי עבודה לקויה וחומרים לקויים - יש לציין "מקסימום 800,000 ש, הנמוך מבניהם" (5) שינויים ותוספות - יש לעדכן את גבול האחריות באופן בו לאחר המלל: "10% מהנזק, יתווסף" "מקסימום 100,000 ש, הנמוך מבניהם". (6) הוצאות להחשת הנזק - יש למחוק מינימום 200,000 ש ולכתוב: "מקסימום 100,000 ש, הנמוך מבניהם".	א. קודים - (1) קוד 317 - לא מקובל (2) קוד 324 - לא מקובל ב. הרחבות - מקובל (2) הוצאות תכנון ופיקוח - לא מקובל (3) שכ"ט אדריכלים ומומחים - לא מקובל (4) נזק ישיר מתכנון לקוי עבודה לקויה וחומרים לקויים - לא מקובל (5) שינויים ותוספות - לא מקובל (6) הוצאות להחשת הנזק - לא מקובל	
53	מסמכי המכרז	149	נספח 1' X - אישור ביטוח עבודות	פוליסת עבודות קבלניות - פרק ב'	א. קוד 317 - יש להוסיף את המלל: " למעט יועצים, מהנדסים, מתכננים, מודדים, מפקחים, מנהלים וכו' בגין אחריותם המקצועית". ב. קוד 340 - יש לציין גבול אחריות בסך של 800,000 ש למקרה ולתקופה".	א. קוד 317 - לא מקובל - ב. קוד 340 - לא מקובל
54	מסמכי המכרז	149	נספח 1' X - אישור ביטוח עבודות	פוליסת עבודות קבלניות - פרק ג'	קוד 317 - יש להוסיף את המלל: " למעט יועצים, מהנדסים, מתכננים, מודדים, מפקחים, מנהלים וכו' בגין אחריותם המקצועית". כמו כן, יש למחוק קוד 344.	לא מקובל
55	מסמכי המכרז	149	נספח 1' X - אישור ביטוח עבודות		ביטוח חבות מוצר - מבוקש למחוק דרישה זו בשלב ביצוע העבודות.	לא מקובל
56	מסמכי המכרז	149	נספח 1' X - אישור ביטוח עבודות		פירוט שירותים - יש למחוק קוד 062 וכן קוד 052 - לא מדובר במתקנים סולאריים	ניתן למחוק רק את קוד 052

מס'	שם מסמך	עמ'	שם פרק	מס' סעיף / תיאור סעיף	שאלה	תשובה
57	מסמכי המכרז	152	נספח 2X - אישור ביטוח לתקופת התפעול		גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור - יש למחוק את המלל: "תאגידים... ו/או עובדיהם". לחילופין, יש לציין שם, ח.פ. וכתובת של המבוקשים.	לא מקובל
58	מסמכי המכרז	152	נספח 2X - אישור ביטוח לתקופת התפעול		ביטוח רכוש - יש למחוק	לא מקובל
59	מסמכי המכרז	152	נספח 2X - אישור ביטוח לתקופת התפעול		ביטוח אבדן תוצאתי - יש למחוק	לא מקובל
60	מסמכי המכרז	152	נספח 2X - אישור ביטוח לתקופת התפעול		צד שלישי - יש למחוק קודים - 329,343,358.	ניתן למחוק את הקודים 343 ו358 בלבד
61	מסמכי המכרז	152	נספח 2X - אישור ביטוח לתקופת התפעול		חבות מעבידים - יש למחוק קודים 344.	לא מקובל
62	מסמכי המכרז	152	נספח 2X - אישור ביטוח לתקופת התפעול		יש למחוק קוד 089 - לא קיים יותר. 052 - לא רלוונטי מתקנים פוטו וולטאיים. יש להוסיף קוד 088 - שירות תחזוקה ותפעול.	מקובל
63	מסמכי המכרז	69	חלק 4 מפרטים מיוחדים	טבלה - רשימת מבנים עיקריים לאספקה. סעיף 2.1 טיפול ביולוגי ריאקטורים	בנוגע לניקוי התאים. נבקש לקבל הערכה לגבי כמות המשקעים לפינוי בתאים השונים	אין הערכה מדויקת לכמויות, המחיר תומחר להערכת כמויות גדולה
64	מבוא	13		1	מבוקש כי בגין הפעלת המתקן במהלך ביצוע העבודות ההקמה ישולם לקבלן תמורה בגין עלות כ"א בתפעול	זה אמור להיות מתומחר עם המט"ש,
65	מבוא	13		1	מבוקש כי תקופת התפעול הראשונה תהיה ל-5 שנים כחלק מהחווה ולאחריה 2 אופציות לחמש שנים בכל פעם.	אין שינוי מהמכרז